

Poznámky

Před zahájením zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce podzemních sítí o jejich vyjádření a při provádění zemních prací dle jejich podmínek.

OBECE NĚMČICE

K.Ú. ZHOŘ U ČESKÉ TŘEBOVÉ

Zřízení vzdušného bčumene a přívodu na provedení stavby

NN přípojka - distribuční soustav

Vyvěřeno: 2.5.2016

OBECE NĚMČICE

Sediment: 17.5.2016 Němčice 107

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277

NN přípojka pro 2 RD na p.p. 130/16

LEGENDA:

- stávající venkovní vedení
- projektované kabelové NN
- telekomunikační vedení
- plynovod
- vodovod
- kanalizace
- projektované přípojka skřín NN
- stávající rozváděč
- hranice zápisu věcného břemene zemní kabelové vedení na je 8,3m na každou stranu od krajního vodiče



Souhlasím s technickým řešením 124/3
uvedeným na tomto výkresu.

Dne:

Podpis:

Kreslí: Ing. Jan Votrúbek	Projektovatel: Ing. Jan Votrúbek	Vedoucí projektant: Ing. Jan Votrúbek	Autorizoval: Vladimír Bezděk	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	Oddělení: projekt
Místo: Zhoř u České Třebové	Název stavby: Zhoř 127/2, Sedláček, 2xRD, knn do SS200	Část stavby: Přípojka kabelu nn	Období výkresu: Celková situace - montáž	Datum: 05/2016	Služba dok.: DPSR + R
				Č. stavby: IV-12-2014482	Formát: A4
				Č. archivní: 2011-112	Měřítko: 1:500
					Č. výkresu: sobs. 1

