

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**společnosti CETIN a.s.****(„Vyjádření“)****A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ****společnosti CETIN a.s.****(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 238093/23**Číslo žádosti: 0123 387 189 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	11082023 VO+VR-FTTx.Č.NGA.V.N-0-7.Člupek. CLSVII.OK Němčice	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Územní řízení	
Žadatel	PK Elektro s.r.o.	
Stavebník	EG.D. a.s., Lidická 1873/36, Brno, 60200	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Němčice
	Kat. území / č. parcely	Němčice u České Třebové
Platnost Vyjádření	30. 8. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným vedením bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
 - ; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 238093/23

Číslo žádosti: 0123 387 189

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 30. 8. 2023.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102



1993

MISTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 13. 9. 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 9. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účel stavebního/územního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Němčice u České Třebové vedené pod názvem „VO+VR-FTTx.Č.NGA.V.N-0-7.Člupek“ se nachází zařízení **nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. -vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302, ČSN 736005 a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle ČSN_EN_50110-1_ed.2
-minimální vzdálenost výkopů hlubších než 30cm od sloupů NN musí být 1m
-případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000__Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
4. U nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zašilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosim

34P106.Fed₁ped₁ped₂ped₃ped₄ped₅ped₆ped₇ped₈ped₉ped₁₀ped₁₁ped₁₂ped₁₃ped₁₄ped₁₅ped₁₆ped₁₇ped₁₈ped₁₉ped₂₀ped₂₁ped₂₂ped₂₃ped₂₄ped₂₅ped₂₆ped₂₇ped₂₈ped₂₉ped₃₀ped₃₁ped₃₂ped₃₃ped₃₄ped₃₅ped₃₆ped₃₇ped₃₈ped₃₉ped₄₀ped₄₁ped₄₂ped₄₃ped₄₄ped₄₅ped₄₆ped₄₇ped₄₈ped₄₉ped₅₀ped₅₁ped₅₂ped₅₃ped₅₄ped₅₅ped₅₆ped₅₇ped₅₈ped₅₉ped₆₀ped₆₁ped₆₂ped₆₃ped₆₄ped₆₅ped₆₆ped₆₇ped₆₈ped₆₉ped₇₀ped₇₁ped₇₂ped₇₃ped₇₄ped₇₅ped₇₆ped₇₇ped₇₈ped₇₉ped₈₀ped₈₁ped₈₂ped₈₃ped₈₄ped₈₅ped₈₆ped₈₇ped₈₈ped₈₉ped₉₀ped₉₁ped₉₂ped₉₃ped₉₄ped₉₅ped₉₆ped₉₇ped₉₈ped₉₉ped₁₀₀ped₁₀₁ped₁₀₂ped₁₀₃ped₁₀₄ped₁₀₅ped₁₀₆ped₁₀₇ped₁₀₈ped₁₀₉ped₁₁₀ped₁₁₁ped₁₁₂ped₁₁₃ped₁₁₄ped₁₁₅ped₁₁₆ped₁₁₇ped₁₁₈ped₁₁₉ped₁₂₀ped₁₂₁ped₁₂₂ped₁₂₃ped₁₂₄ped₁₂₅ped₁₂₆ped₁₂₇ped₁₂₈ped₁₂₉ped₁₃₀ped₁₃₁ped₁₃₂ped₁₃₃ped₁₃₄ped₁₃₅ped₁₃₆ped₁₃₇ped₁₃₈ped₁₃₉ped₁₄₀ped₁₄₁ped₁₄₂ped₁₄₃ped₁₄₄ped₁₄₅ped₁₄₆ped₁₄₇ped₁₄₈ped₁₄₉ped₁₅₀ped₁₅₁ped₁₅₂ped₁₅₃ped₁₅₄ped₁₅₅ped₁₅₆ped₁₅₇ped₁₅₈ped₁₅₉ped₁₆₀ped₁₆₁ped₁₆₂ped₁₆₃ped₁₆₄ped₁₆₅ped₁₆₆ped₁₆₇ped₁₆₈ped₁₆₉ped₁₇₀ped₁₇₁ped₁₇₂ped₁₇₃ped₁₇₄ped₁₇₅ped₁₇₆ped₁₇₇ped₁₇₈ped₁₇₉ped₁₈₀ped₁₈₁ped₁₈₂ped₁₈₃ped₁₈₄ped₁₈₅ped₁₈₆ped₁₈₇ped₁₈₈ped₁₈₉ped₁₉₀ped₁₉₁ped₁₉₂ped₁₉₃ped₁₉₄ped₁₉₅ped₁₉₆ped₁₉₇ped₁₉₈ped₁₉₉ped₂₀₀ped₂₀₁ped₂₀₂ped₂₀₃ped₂₀₄ped₂₀₅ped₂₀₆ped₂₀₇ped₂₀₈ped₂₀₉ped₂₁₀ped₂₁₁ped₂₁₂ped₂₁₃ped₂₁₄ped₂₁₅ped₂₁₆ped₂₁₇ped₂₁₈ped₂₁₉ped₂₂₀ped₂₂₁ped₂₂₂ped₂₂₃ped₂₂₄ped₂₂₅ped₂₂₆ped₂₂₇ped₂₂₈ped₂₂₉ped₂₃₀ped₂₃₁ped₂₃₂ped₂₃₃ped₂₃₄ped₂₃₅ped₂₃₆ped₂₃₇ped₂₃₈ped₂₃₉ped₂₄₀ped₂₄₁ped₂₄₂ped₂₄₃ped₂₄₄ped₂₄₅ped₂₄₆ped₂₄₇ped₂₄₈ped₂₄₉ped₂₅₀ped₂₅₁ped₂₅₂ped₂₅₃ped₂₅₄ped₂₅₅ped₂₅₆ped₂₅₇ped₂₅₈ped₂₅₉ped₂₆₀ped₂₆₁ped₂₆₂ped₂₆₃ped₂₆₄ped₂₆₅ped₂₆₆ped₂₆₇ped₂₆₈ped₂₆₉ped₂₇₀ped₂₇₁ped₂₇₂ped₂₇₃ped₂₇₄ped₂₇₅ped₂₇₆ped₂₇₇ped₂₇₈ped₂₇₉ped₂₈₀ped₂₈₁ped₂₈₂ped₂₈₃ped₂₈₄ped₂₈₅ped₂₈₆ped₂₈₇ped₂₈₈ped₂₈₉ped₂₉₀ped₂₉₁ped₂₉₂ped₂₉₃ped₂₉₄ped₂₉₅ped₂₉₆ped₂₉₇ped₂₉₈ped₂₉₉ped₃₀₀ped₃₀₁ped₃₀₂ped₃₀₃ped₃₀₄ped₃₀₅ped₃₀₆ped₃₀₇ped₃₀₈ped₃₀₉ped₃₁₀ped₃₁₁ped₃₁₂ped₃₁₃ped₃₁₄ped₃₁₅ped₃₁₆ped₃₁₇ped₃₁₈ped₃₁₉ped₃₂₀ped₃₂₁ped₃₂₂ped₃₂₃ped₃₂₄ped₃₂₅ped₃₂₆ped₃₂₇ped₃₂₈ped₃₂₉ped₃₃₀ped₃₃₁ped₃₃₂ped₃₃₃ped₃₃₄ped₃₃₅ped₃₃₆ped₃₃₇ped₃₃₈ped₃₃₉ped₃₄₀ped₃₄₁ped₃₄₂ped₃₄₃ped₃₄₄ped₃₄₅ped₃₄₆ped₃₄₇ped₃₄₈ped₃₄₉ped₃₅₀ped₃₅₁ped₃₅₂ped₃₅₃ped₃₅₄ped₃₅₅ped₃₅₆ped₃₅₇ped₃₅₈ped₃₅₉ped₃₆₀ped₃₆₁ped₃₆₂ped₃₆₃ped₃₆₄ped₃₆₅ped₃₆₆ped₃₆₇ped₃₆₈ped₃₆₉ped₃₇₀ped₃₇₁ped₃₇₂ped₃₇₃ped₃₇₄ped₃₇₅ped₃₇₆ped₃₇₇ped₃₇₈ped₃₇₉ped₃₈₀ped₃₈₁ped₃₈₂ped₃₈₃ped₃₈₄ped₃₈₅ped₃₈₆ped₃₈₇ped₃₈₈ped₃₈₉ped₃₉₀ped₃₉₁ped₃₉₂ped₃₉₃ped₃₉₄ped₃₉₅ped₃₉₆ped₃₉₇ped₃₉₈ped₃₉₉ped₄₀₀ped₄₀₁ped₄₀₂ped₄₀₃ped₄₀₄ped₄₀₅ped₄₀₆ped₄₀₇ped₄₀₈ped₄₀₉ped₄₁₀ped₄₁₁ped₄₁₂ped₄₁₃ped₄₁₄ped₄₁₅ped₄₁₆ped₄₁₇ped₄₁₈ped₄₁₉

- 0000000101076829930

Zjistili-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

[Handwritten signature]

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Němčice

Němčice 107
561 18 Němčice
IČO: 279277
Telefon 461 610 113
E-mail: podatelna@uo.cz
E-mail: nemcice@uo.cz
DS: ncpa5sh

PK Elektro
Andrej Pěťa
Hádecká 180/21
614 00 Brno


Zapsáno do deníku: 29. 8. 2023 jako vlastní
Naše č. j.: OUN/430/2023
Vyřizuje: Ing. Josef Racek
Počet listů: 1
Počet příloh /-listů/-/
Počet svazků: -
Spisový znak: 52
Skartační znak: V 5
Místo a datum: V Němčicích 29. 8. 2023

**Věc: Vyjádření k vydání územního rozhodnutí a realizace stavby:
„VO+VR-FTTx.Č.NGA.V.N-0-7.Člupek**

Vážený pane,
s odvoláním na vaši žádost ze dne 22. 8. 2023 Vám sděluji, že obec Němčice, IČ 00279277 souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, která bude koordinována s akcí: „FTTxČ.NGA.V.N-0-7. Člupek, za podmínky, kdy nová vedení VO + VR budou uložena tak, aby nezakrývala obecní splaškovou a dešťovou kanalizaci a nedošlo k poškození stávajícího vedení veřejného osvětlení a rozhlasu, tedy sítí umístěných souběžně s trasou nového vedení VO+VR, dále budou zachovány prostorové normy pro ukládání, souběh a křížení těchto sítí a ostatních sítí.

S pozdravem

OBEC NĚMČICE
Němčice 107
IČ: 00279277
DIČ: CZ00279277 ①


Ing. Josef Racek
starosta obce Němčice

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí,
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí

PK Elektro s.r.o.
Hradecká 180/21
614 00 Brno

Váš dopis zn. / ze dne
22.8.2023

Naše značka
SUSPK/8424/2023

Vyřizuje
Ing. Bouchalová

V Ústí nad Orlicí dne
1.9.2023

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) vydává toto vyjádření

Vyjádření ke stavbě v sousedství silnice II/358 - za obručníkem umístěno pod chodníkem

Silnice: II/358

Obec: Némčice

Název akce: "VO+VR-FTTx.Č.NGA.V.N-0-7.Člupek. CLSVII.OK Némčice"

Investor: Obec Némčice

Pozemky: 1517/12, 1517/16, 1517/18 ve vlastnictví PK jsou v převodu na obec Némčice.

V obci Némčice část Člupek je plánovaná výstavba nového veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v části od č.1 až po rozvaděč u zastávky (poblíž č. 13) a odbočka k trafostanici. Nová trasa bude vedena v chodníku v délce cca 530m u komunikace II/358. V trase budou uloženy kabel VO v chrániče, kabel VR v chrániče, napájecí kabel pro radar, uložení bude dle normy ČSN 73 6005. Do komunikace nebude zasahováno. Mimo chodník bude instalováno 15 nových sloupových svítidel s LED technologií. Výška stožáru nadzemní části 6m, rovný výložník 1m. Na stožáru 1.12 je plánovaný radar - v trase bude pro radar založen napájecí kabel k trafostanici.

Akce je koordinována s akcí FTTx.Č.NGA.V.N-0-7.Člupek. CLSVII.OK Némčice výstavba sdělovacích sítí. obec Némčice.

Dotčené pozemky viz samostatná příloha.

- Realizace stavby bude prováděna dle projektové dokumentace. Budou dodrženy všechny související právní předpisy i vybrané ČSN, TP.
- Zhotovitel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro mechanismy apod.
- Po dobu stavebních prací nesmí být na vozovku ukládán stavební ani výkopový materiál a silnice nesmí být znečišťována. Stavební práce nesmí být prováděny z tělesa silnice.
- V nezbytném případě požádá zhotovitel stavby příslušný Silniční správní úřad tj. pověřený Městský úřad Litomyšl o povolení ke zvláštnímu užívání silnice a po předchozím souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR, KŘ-Ústí nad Orlicí také o stanovení přechodného dopravního značení po dobu provádění prací.
- Toto naše souhrnné vyjádření je platné po dobu 2 let od vydání.

Digitálně podepsal Ing. Ivetta

Bouchalová

DN: c=CZ,

2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa

a údržba silnic Pardubického kraje,

ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová,

sn=Bouchalová, givenName=Ivetta,

serialNumber=P518232

Datum: 2023.09.01 12:05:00 +02'00'

Ing. Ivetta Bouchalová

vedoucí oddělení MS Ústí nad Orlicí

tel.: 465500722, 602581846



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Příloha:

Dotčené pozemky viz samostatná příloha.

Ověřená situace dotčených pozemků

